

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164 т.24-56-51 ф.24-56-51 E-mail: info@gochs.stavkray.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому
городскому округу и Труновскому району)**
(наименование органа государственного надзора)

г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 2-77-13, E-mail: izobil77@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Изобильный, ул.
Промышленная, 116
(место составления акта)

«20» ноября 2019 г.

(дата составления акта)

«14» час «30» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 121

В период с 01 ноября по 28 ноября 2019 года по адресу/адресам: Ставропольский край,
Изобильненский район, с. Московское ул. Полушкина 2.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому ГО и Труновскому району) № 121 от «28» октября 2019 г. и ст.
6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Государственный агротехнический колледж» с. Московское, расположенного по
адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское ул. Полушкина 2,
ОГРН 1022600663821

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» ноября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

«20» ноября 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 2 дня

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня 3 часа 30 минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому ГО и Труновскому району), г. Изобильный, ул. Промышленная,
116, т. 2-77-13

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Бабков А.И.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ «»
г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильтенскому ГО и Труновскому району) старший лейтенант внутренней службы Попова Светлана Васильевна, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертиз организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБПОУ «ГАК» Вайкок Адам Шамсединович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Донуцена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (спортивный зал, архив). ФЗ №123 ч. 1 ст.151 ППР №390 п. 42 «в»;
2. Руководитель организации не обеспечил установку автоматической пожарной сигнализации. (архив). СП 5.13130.2009 т.1;
3. Донуцена эксплуатация розетки и выключателя с повреждениями (кулинарных цех, кабинет №7 ППР №390 п. 42 «б»);
4. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами. ППР №390 п. 61.

С. В. Попова



Вайкок А. Ш.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал оценки проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание по устранению выявленных нарушений.
2. Протокол об административном правонарушении по ст. 20. 4 КоАП РФ.

Подпись лиц, проводивших проверку: Дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильтенскому ГО и Труновскому району) старший лейтенант ВН, СЛЖБ Попова Светлана Васильевна

«20» ноября 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ «ГАК» Вайкок Адам Шамсединович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«20» ноября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)