Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю (наименование территориального органа МЧС России)

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164 т.24-56-51 ф.24-56-51 E-mail: info@gochs.stavkray.ru (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)

(наименование органа государственного надзора)

г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 2-77-13, E-mail: izobil77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Изобильный, ул.

Промышленная, 116

(место составления акта)

«26» июня 2018 г.

(дата составления акта

«14» час «00» мин (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя Nº 84

«26» июня	2018 г.	по адресу	/адресам:	Ставро	опольский	край,	Изобильненский	район,	c.
Московское	е ул. Пол	лушина 2.							

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) № 84 от «04» июня 2018 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственный агротехнический колледж» с. Московское, расположенного адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское ул. Полушина ОГРН 1022600663821

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» июня 2018 г. с <u>12</u> час. <u>00</u> мин. до <u>14</u> час. <u>00</u> мин.

Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по ГО И Труновскому району) Изобильный. (по Изобильненскому

Промышленная, 116, т. 2-77-13

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной to le le проверки) 🥒

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

z. № (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС Роспо СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) лейтенант внутренней службы Кузьминов Дмитрий Васильевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: <u>Директор ГБПОУ «ГАК» Вайкок Адам</u> Шамсудинович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- 1. Система автоматической пожарной сигнализации находиться в неработоспособном состоянии (отдельные шлейфы находятся в неработоспособном состоянии). Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.61.
- 2. Руководитель организации не обеспечил огнезащитной обработкой (пропиткой) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (административное здание, женское общежитие, мужское общежитие). Правила противопожарного режима в РФ № 390 п.21.
- **3.** Руководитель организации не организовал проведение проверок источников внутреннего противопожарного водоснабжения и не обеспечил проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Правила противопожарного режима в РФ п. 55.

Женское общежитие

4. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 24;

Мужское общежитие

5. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. ППР № 390 п. 24;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной

проверки):

(подпись проверяющего)

Д.В. Кузьминов

Вайкок А. Ш.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание по устранению выявленных нарушений.
2. Протокол об административном правонарушении по ст. 20. 4 КоАП РФ.
Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор ОНД и ПР УНД И ТР
России по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) лейтенант ви службы
Кузьминов Дмитрий Васильевич «26» июня 2018 п. — «26»
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБПОУ «ГАК» Вайкок Адам Шамсудинович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
<u>«26» июня 2018 г.</u> (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)